



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 17/2025

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** Industrial

**LOCAL:** Av. Minas gerais, S/N - Bairro Amaro Lanari

**MUNICÍPIO:** Coronel Fabriciano/MG

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 21/01/2025 - 10:30:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 21/01/2025 - 12:20:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Giovane Aquino - Supervisor administrativo

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** Segundo informações repassadas ao NEA, ocorreu o rompimento de um tanque de 15.000 litros com vazamento do produto para fora da bacia de contenção na Estação de Tratamento de Água de Coronel Fabriciano/MG. A Copasa acionou empresa de pronto atendimento para tomada de providências quanto a remoção do produto e limpeza da área atingida. Não há curso d'água nas proximidades.

**PRODUTO:** Ácido Fluossilícico | **NÚMERO ONU:** 1778 | **CLASSE DE RISCO:** 8

## Núcleo de Prevenção e Emergência Ambiental